

Fyrværkeri i container (max 50 kg NEM)

Egenkontrol - forud for første åbning

Opstilling og indretning af container:

<input type="checkbox"/>	Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen)
<input type="checkbox"/>	Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.5.4)
<input type="checkbox"/>	Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar nærhed af, container med mærkat for eftersyn (se TF 2.5.7 + 1.14-1.18) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8)

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.11.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.11.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)

Opbevaring af fyrværkeriet:

<input type="checkbox"/>	Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 50 kg NEM) (se TF 2.5.1)
<input type="checkbox"/>	Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.5.1)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på ét kולי af hvert produkt og dette kולי lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.11.4)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.11.3)
<input type="checkbox"/>	Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.11.7)
<input type="checkbox"/>	Container holdes lukket og aflåst når den ikke er under opsyn (se TF 2.11.9)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) - Er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, - Er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler.
--------------------------	--

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se [TF 2.11.2](#)):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.

Fyrværkeri i container (max 50 kg NEM)

Egenkontrol - daglig inden åbning

<input type="checkbox"/>	Der er max 50 kg NEM i (hver) container
<input type="checkbox"/>	Opstillingen af containeren overholder fortsat tilladelsen
<input type="checkbox"/>	Opbevaringen inde i container overholder fortsat reglerne
<input type="checkbox"/>	Brandslukker er på sin plads

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.