

Fyrværkeri i container (>50 kg NEM)

Egenkontrol - forud for første åbning

Opstilling og indretning af container:

<input type="checkbox"/>	Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
<input type="checkbox"/>	Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.9.9)
<input type="checkbox"/>	Der er anvendt container på max. 20 fod (se TF 2.9.1)
<input type="checkbox"/>	Container er afskærmet/indhegnet (se TF 2.9.14)
<input type="checkbox"/>	Container er indrettet med sprinkleranordning til slukning af brand og brandslange er rullet ud i en afstand på 10 meter fra container og slangekoblingen er hævet over terræn (se TF 2.9.16 + Vejledningen til punkt 2.8.16 i BEK1424, bilag 1)
<input type="checkbox"/>	Container er udstyret med udslyngningsanordning (se TF 2.9.12 + Vejledningen til punkt 2.8.12 i BEK1424, bilag 1). Hvis én af containerens døre indgår i denne anordning, er lukkemekanismen på denne dør plomberet.
<input type="checkbox"/>	Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.9.17 + 1.14-1.15 + 1.18) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen til punkt 1.8 i BEK1424, bilag 1)

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.11.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.11.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se TF 1.21)

Opbevaring af fyrværkeriet:

<input type="checkbox"/>	Der er max den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 380 kg NEM i 20 fods container og max. 190 kg. NEM i 10 fod container) (se TF 2.9.2) - dog mere hvis container <u>udelukkende</u> indeholder fyrværkeri der må sælges ved selvbetjening (se TF 2.7.1)
<input type="checkbox"/>	Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.9.4)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.11.4)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container: - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.11.3) - min. 1 meter frihøjde ift. sprinklingen (se Vejledningen til TF 2.8.16(b) i BEK1424, bilag 1) - der er mindst 1 meter bredt gangareal i passagen frem til udslyngningsgitter (se Vejledningen til punkt 2.8.12 i BEK1424, bilag 1) - fyrværkeriet er placeret inden for det accepterede område ift. risiko for udslyngning (se Vejledningsteksten til TF 2.8.12 og illustration 6 i BEK1424, bilag 1) Bemærk, at det ikke altid er muligt at opbevare max. mængde i container alt efter produktsortiment
<input type="checkbox"/>	Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.11.7)
<input type="checkbox"/>	Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.11.9)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) - er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, - er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler.
--------------------------	---

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.

Fyrværkeri i container (>50 kg NEM)

Egenkontrol - daglig inden åbning

<input type="checkbox"/>	Der er max 380 kg NEM i (hver) container på 20 fod og max 190 kg NEM i (hver) container på 10 fod
<input type="checkbox"/>	Opstillingen af containeren overholder fortsat tilladelsen
<input type="checkbox"/>	Opbevaringen inde i container overholder fortsat reglerne
<input type="checkbox"/>	Brandslukker er på sin plads

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.