

Fyrværkerisalg fra butik

Egenkontrol - forud for første åbning

Indretning af salgsstedet:

<input type="checkbox"/>	Butikken, hvor fyrværkeriet sælges fra, deler ikke flugtvej med anden butik (eller "butik i butikken") (se TF 2.2.2)
<input type="checkbox"/>	Salgsstedet ligger ikke i bygningens flugtvej (se TF 2.2.7)
<input type="checkbox"/>	Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele deres bredde (se TF 2.11.15 - 2.11.16)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsstedet og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.2.9 + 1.14-1.15) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke fyrværkeri der må sælges ved selvbetjening (se TF 2.1.1)
<input type="checkbox"/>	Hvor der håndteres fyrværkeri, er der ingen tændkilde - eks. elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen til punkt 1.8 i BEK1424, bilag1)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9)
<input type="checkbox"/>	Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.11.7)

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte ved oplag af fyrværkeri "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.11.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt på døre til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.11.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. helårsfyrværkeri (se Bekendtgørelse 1798 § 25, stk. 3)

Opbevaring af fyrværkeri i salgslokalet:

<input type="checkbox"/>	Der er max. 12,5 kg NEM fyrværkeri ved selve salgsstedet i salgslokalet (se TF 2.2.3)
<input type="checkbox"/>	Herudover er der max. 12,5 kg NEM fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening i salgslokalet holdt i en afstand af mindst 5 meter fra fyrværkeriet ved salgsbordet (se TF 2.2.4)
<input type="checkbox"/>	Udelukkende fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, ligger i område med selvbetjening (se TF 2.2.6)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.11.4)
<input type="checkbox"/>	Der foretages ikke pakning af enkeltartikler i sortimentsposer (se TF 2.1.3)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i reol (se TF 2.11.3)

Opbevaring af fyrværkeri i tilstødende lokale (12,5 kg NEM el. 25 kg NEM fyrværkeri):

<input type="checkbox"/>	Eventuelt oplag af fyrværkeri i tilstødende lokale er på max. 12,5 kg NEM, når der i lokalet ikke findes brandfarlige væsker eller brandfarlige eller brandnærende gasser og på max. 25 kg NEM, når der i lokalet ikke findes brandfarlige væsker eller brandfarlige eller brandnærende gasser eller andet brandbart oplag (se TF 2.2.5)
<input type="checkbox"/>	Døren til lagerlokale er lukket og tætsluttende og holdes aflåst, når der ikke udtages varer (se TF 2.2.5 + TF 2.11.9)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.11.4)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af fyrværkerioplaget og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.2.10 + 1.14-1.15) Bemærk: Der må ikke anvendes CO₂ slukker eller Pulverslukker
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt, hvis stabling sker i reol (se TF 2.11.3)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) - er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, - er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler
<input type="checkbox"/>	Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se Bekendtgørelse 1798 § 28)

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.

Fyrværkerisalg fra butik

Egenkontrol - dagligt inden åbning

<input type="checkbox"/>	Der opbevares fortsat kun den tilladte mængde fyrværkeri i butiklokalet og evt. tilstødende lokale
<input type="checkbox"/>	Indretningen af salgsstedet og evt. tilstødende lokale overholder fortsat reglerne
<input type="checkbox"/>	Brandslukker er på sin plads ved salgsstedet og evt. tilstødende lokale

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

Krav til egenkontrol (se [TF 2.11.2](#)):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.