

# Fyrværkerisalg fra salgssted i det fri

## Egenkontrol - forud for første åbning

### Indretning af salgssted:

<input type="checkbox"/>	Salgsstedet er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst én flugtvej fra salgsstedet til friområde - dog mindst to hvis salgsstedets facadelængde overstiger 10 meter (se TF 2.3.8)
<input type="checkbox"/>	Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele dens bredde (se TF 2.11.15 - 2.11.16)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget - også fugt fra jorden (se TF 2.3.7)
<input type="checkbox"/>	Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening (se TF 2.1.1)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsdisken. Dette er frostsikret og kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.3.9 + 1.14-1.18) <b>Bemærk: Der må ikke anvendes CO<sub>2</sub> slukker eller Pulverslukker</b>
<input type="checkbox"/>	Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer (se TF 2.3.6 + 1.8 + Vejledningen til punkt 1.8 i BEK1424, bilag 1)
<input type="checkbox"/>	Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9)
<input type="checkbox"/>	Der sælges kun andre varer end fyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil, som er angivet i T.F og under forudsætning af, at der placeres en ekstra vandlukker ved udgangen (se TF 2.3.1)
<input type="checkbox"/>	Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.11.7)

### Yderligere betingelser:

<input type="checkbox"/>	Det er sikret, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstedet og opbevaringscontainer (se TF 2.10.7)
<input type="checkbox"/>	Pladsen er oplyst hvis der skal håndteres fyrværkeri efter solnedgang (se TF 2.10.10)
<input type="checkbox"/>	Tom emballage holdes adskilt fra fyrværkeriet og fjernes løbende fra området (se TF 2.10.11)
<input type="checkbox"/>	Der er sikret god kørevej for redningsberedskabet på pladsen (se TF 2.10.12)

### Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte ved indgang til pladsen/indgang til salgssted med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.6 + 2.11.11)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt ved indgang til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.11.12)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. helårsfyrværkeri (se Bekendtgørelse 1798 § 25, stk. 3)
<input type="checkbox"/>	Der er opsat Inspektionscertifikat et synligt sted hvis teltet (eller anden form for transportabel konstruktion) er større end 100 m <sup>2</sup> (se BR18 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Bilag 11 – præ-accepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingsstelte)

### Opbevaring af fyrværkeri på salgsstedet:

<input type="checkbox"/>	Der er max. 50 kg NEM fyrværkeri på salgsstedet (se TF 2.3.1)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet kan kun berøres af salgsstedets personale - ingen selvbetjening. Dog må fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, placeres i selvbetjeningsområde med en afstand til salgsdisken på mindst 5 meter (se Vejledning til punkt 2.3.1 i BEK1424, bilag 1)
<input type="checkbox"/>	Konsumfyrværkeriet er opbevaret i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.11.4)
<input type="checkbox"/>	Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i reol (se TF 2.11.3)

### Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

<input type="checkbox"/>	Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) - Er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, - Er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler.
<input type="checkbox"/>	Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se Bekendtgørelse 1798 § 28)

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

### Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.

# Fyrværkerisalg fra midlertidigt salgssted

## Egenkontrol - daglig inden åbning

---

<input type="checkbox"/>	Der opbevares fortsat kun den tilladte mængde fyrværkeri på salgsstedet
<input type="checkbox"/>	Indretningen af salgsstedet overholder fortsat reglerne
<input type="checkbox"/>	Brandslukker(e) er på sin plads på salgsstedet

Egenkontrol foretaget af:	Dato:
---------------------------	-------

**Krav til egenkontrol** (se [TF 2.11.2](#)):

Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter anmodning fra kontrolmyndigheden.

Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig dokumentation.