

HÅNDILDSLUKKER



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Årlig	Trykvandslukker 02 mangler korrekt afmærkning	8-9-24	hga

Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Håndildslukkere													
							X					7.5.17.2	Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person.
										X	X	7.5.17.3	Trykprøvning udført af certificeret virksomhed - CO ₂ slukker hvert 10. år og øvrige hvert 5. år.
7.5.17.2	Årligt eftersyn For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelse betinget, at der skal udføres et årligt serviceeftersyn, som udføres af et certificeret firma. I dette tilfælde skal der udføres sådanne et serviceeftersyn. For håndildslukkere af et fabrikat, hvor dette årlige serviceeftersyn ikke kræves, skal der foretages ét årlige eftersyn af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt og kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Som minimum kontrolleres følgende: • Der udføres et tilsyn tilsvarende det månedlige eftersyn. • Trykket på slukkeren kontrolleres. • Mængden af indholdet kontrolleres, evt. ved vejning. • Det undersøges, om slukkeren - herunder udløsergreb, ventil slange og strålespids - viser synlige tegn på beskadigelse. • Det efterses, om slukkeren skal trykprøves. • Almindelig rengøring. • Det vurderes, hvorvidt placeringen fortsat er hensigtsmæssig. • Der skal føres log for de årlige tilsyn i form af en mærkeseddel placeret på selve håndildslukkeren, hvoraf år, måned og signatur for sidste eftersyn fremgår.												
7.5.17.3	Trykprøvning Håndildslukkere skal trykprøves, jf. følgende terminer: • Kulsyreslukkere: 10 år • Øvrige håndildslukkere: 5 år Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard den er godkendt til og af et firma, der er certificeret dertil.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan