



Aflåsning af brandveje



Hvilke regler gælder?

For at sikre beredskabet har adgang, gælder følgende for opsætning af afspærringer:

- Afspærringer kan låses op med redningsberedskabets systemnøgle.
- Der opsættes i umiddelbar nærhed af afspærringen en nøgleboks med nøgle til spærringen (portnøgle) eller med hovednøgle/nøglekort til bygningen. Nøgleboksen skal kunne låses op med redningsberedskabets systemnøgle.
- Afspærringen er låst med en mindre hængelås, som umiddelbart kan klippes op af redningsberedskabet med en boltsaks.
- At redningsberedskabets systemnøgle kan benyttes til aktivering af en nøglekontakt. En nøglekontakt kan elektronisk aktivere en låseanordning, så en dør, port eller lignende åbnes automatisk. Oplåsningen skal udføres fail-safe, så der er låst op ved strømafbrydelse.
- At pullert, der kan lægges ned, må højst have en højde af 0,08 m, når den er lagt ned.
- M10 trekantlås, udført efter DIN 22417, kan anvendes til afspærringer på brandveje. Låseanordning skal kunne betjenes af 100mm lang nøgle, med diameter Ø18mm.

Koder accepteres ikke af Nordjyllands Beredskab.

Låseanordning placeres med omtanke for betjening af nøgle og hævet over områder hvor skidt og snavs kan blokere låseanordningen.

Hvor finder jeg information om brandveje på min grund?

Der kan findes oplysninger om brandveje i kommunens elektroniske byggesagsarkiv. Henvendelse kan ske til den lokale bygningsmyndighed i kommunen.

For brandtekniske tilladelser jf. tekniske forskrifter, kan henvendelser ske til forebyg@nobr.dk

Info

For køb af godkendt nøgleboks henvises til selvbetjening på nobr.dk

For adgang, service og montage, kontakt logistik@nobr.dk

